



コンプレッサーを送水口に接続し、圧縮空気を充填



圧力測定を実施



圧力低下を確認



音聴棒にて消火栓の音聴



埋設管の位置を確認



漏水探知機にて路面音聴



漏水音発生箇所を路面ボーリング



地中音聴で漏水による噴射音を確認  
漏水箇所に確定し調査終了