




コンプレッサーを散水栓に接続し、圧縮空気を充填



散水栓接続箇所



圧力測定を実施



圧力低下を確認



音聴棒にて音聴



ボーリングし地中状況の確認



漏水による噴射音と圧縮空気の噴出を確認



植栽部で漏水を調査終了