



コンプレッサーを排水口に接続し、圧縮空気を充填



エア充填用治具取付



圧力測定を実施



圧力低下を確認



音聴棒にて音聴



漏水探知機にて路面音聴



漏水音のあった箇所にカメラを挿入し床下状況の確認



排水管破損箇所を無事発見し調査終了