



コンプレッサーを消火栓に接続しエアーを充填



圧力低下を確認



鉄管探知器による管路調査



音聴棒による音聴



漏水探知器による音聴



ドリルによるボーリング作業



地中音聴により漏水箇所を特定



コンクリート下 埋設部にて漏水